

पत्रांक-2317/Tech/2019

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-28.08.2019

सेवा में

श्री सत्या प्रकाश,
डुमरदग्गा, बूटी, राँची।

विषय:- लोयला कॉन्वेंट स्कूल, डुमरदग्गा, बूटी रोड, राँची का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित विद्यालय भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, आर्टे हाउस, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक-305 दिनांक-27.08.2019 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी के अधीन में रखा जाय।
11. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-31.08.2020 तक के लिये मान्य है।

SUDHIR

KUMAR VERMA

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA
DN: cn=, o=JHARKHAND FIRE SERVICE GOVERNMENT OF
JHARKHAND, ou=JHARKHAND FIRE SERVICE JHARKHAND
RANCHI, postalCode=831002, st=JHARKHAND
2.5.4.201e9716de47726835104e26d3103ae7c443409ae99
b4ce9d2374e034e209edc1.
c=IN, cn=Sudhir Kumar Verma, o=Jharkhand Fire Service,
ou=Jharkhand Fire Service, postalCode=831002,
st=JHARKHAND, email=SUDHIR.KUMAR.VERMA@JHARKHAND.FIRE.SERVICE.GOV.IN,
cn=SUDHIR KUMAR VERMA
Date: 2019.08.29 17:18:33 +05'30'

(श्री सुधीर कुमार वर्मा)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी

Principal

Loyola Convent School
Dumardaga, Booty
Ranchi